

ift-Nachweis



Klassifizierungsbericht

Nummer	19-000055-PR02 (NW-C01-05-de-01)	
Inhaber	FM Türen GmbH Wahrbrink 11 59368 Werne Deutschland	Grundlagen *) EN 1627:2011-05 *) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN) Prüfbericht: 19-000055-PR02 PB-C01-05-de
Produkt	Außentüre mit Oberlicht und Seitenteilen	Darstellung
Bezeichnung	System: P90	
	Lieferbezeichnung: P90	
Details	Hersteller FM Türen GmbH, - Werne; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Anzahl Flügel 1; Außenmaß (B x H) 2700 x 2800; VSG: Hinweis Klasse: P4A nach EN 356; Schloss: Hersteller Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, - Telgte; Bezeichnung STV-U2460/35 92/8M2 SR; Hinweis Stelle 7 Klasse 3 nach EN 12209; Profilzylinder, Hinweis Stelle 7 Klasse 4 und Stelle 8 Klasse 1 nach EN 1303; Schutzbeschlag: integrierter Schutzbeschlag gemäß den Toleranzen von DIN 18257; Band: Hersteller WALA Sp. z o.o., - Wilkowice; Bezeichnung ATWR411; Anzahl 3	
Besonderheiten		Verwendungshinweise Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.
Ergebnis	Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05	Gültigkeit Zeitlich nicht limitiert. Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.
		Veröffentlichungshinweise Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Klasse: RC 2 / RC 2N

ift Rosenheim
05.06.2019

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

David Wolf
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 307-41583